



# MATERIALES ELECTRICOS RENDO

AV. FRESNOS NO.7 FRACC. LOS MORALES CUAUTITLAN EDO DE MEX CP. 54800

TEL. 58-72-77-17 58-72-61-25 58-72-84-46

mer807@hotmail.com

mer.mostrador@hotmail.com

www.materialeselectricosrendon.com



xStart DILA...XHI...		Moeller HPL0211-20012008		http://catalog.moeller.net		http://catalog.moeller.net		Moeller HPL0211-20012008		DILA...XHI... xStart	
Técnica de conexión	Equipamiento contactos	Intensidad asignada de empleo	Intensidad técnica convencional	Símbolos para esquemas	Indicerejunción de las combinaciones	Referencia Código	Ud. de embalaje (piezas)	Notas			
	C = Contacto de cierre A = Contacto de apertura	AC-15 220V/230V/240V 380V/400V/415V		L, A L, A L, A	DILAIO-40 DILAIO-31 DILAIO-22						
<b>Bloque de contactos auxiliares DILA</b>											
Con contactos maniobrados positivamente (excepto ...XHI0CV...)											
Bornes horcados	2 polos	2 A	6	3	16						
	1 C	1 A				42E 33 24					
	2 C					51 E 42 33					
	1 C <sub>a</sub>	1 A <sub>a</sub>				60 E 51 42					
	4 polos	4 A				51 42 33					
	1 C	3 A				44E 35 26					
	2 C	2 A				53 E 44 35					
	3 C	1 A				62 E 53 44					
	4 C					71 E 62 53					
	1 C, 1 C <sub>a</sub>	1 A, 1 A <sub>a</sub>				80 E 71 62					
Bornes de resorte	2 polos	2 A				62 53 44					
	1 C	1 A				42E 33 24					
	2 C					51 E 42 33					
	1 C <sub>a</sub>	1 A <sub>a</sub>				60 E 51 42					
	4 polos	4 A				51 42 33					
	1 C	3 A				44E 35 26					
	2 C	2 A				53 E 44 35					
	3 C	1 A				62 E 53 44					
	4 C					71 E 62 53					
	1 C, 1 C <sub>a</sub>	1 A, 1 A <sub>a</sub>				80 E 71 62					
						62 53 44					

La combinación de la ejecución E cumple con la EN 50011 y es preferible a otras combinaciones que cumplen la EN 50005.  
Los contactores accionados por corriente continua DILAIC-22 sólo pueden combinarse con contactos auxiliares de dos polos.  
C<sub>a</sub>: Contacto de cierre adelantado  
A<sub>a</sub>: Contacto de apertura retardada

Contactores auxiliares

Contactores auxiliares

